___ ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ПРОЦЕССОВ ____ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА

УДК 533.66.063

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТРЕХКАНАЛЬНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ В ОПТИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ПОЖАРООПАСНЫХ ИСТЕЧЕНИЙ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

© 2023 г. А. В. Загнитько^{а,*}, Н. П. Зарецкий^а, И. Д. Мацуков^а, С. Е. Сальников^а, В. В. Пименов^а, Д. Ю. Федин^а, В. И. Алексеев^а

^аНИЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия *e-mail: azagnitko@yandex.ru Поступила в редакцию 24.12.2021 г. После доработки 29.06.2022 г. Принята к публикации 30.06.2022 г.

Разработана сеть трехканальных низкотемпературных инфракрасно-оптических газоанализаторов с временным откликом <1 с для детектирования при температуре до 150 К взрывопожароопасных концентраций газифицированного сжиженного природного газа (СПГ). Описаны их характеристики при анализе его крупномасштабных выбросов в атмосферу. Показано, что при импульсных выбросах СПГ в виде затопленных струй и разливах на стандартный бетон и воду образуются флуктуирующие во времени и по объему крупномасштабные области смесей воздуха, метана и паров легких алканов с взрывопожароопасной концентрацией. Теоретически и экспериментально исследовано испарение криогенных капель метана диаметром более 0.1 мм в воздухе и парах метана от температуры T = 150-290 K.

Ключевые слова: атмосфера, выбросы, инфракрасный газоанализатор, низкие температуры, разлив, сжиженный природный газ, затопленные струи **DOI:** 10.31857/S0044453723010375, **EDN:** BEAJFJ

При обеспечении промышленной безопасности объектов получения и хранения сжиженного природного газа (СПГ) необходима оценка последствий их выбросов в атмосферу с образованием облаков взрывопожароопасных топливно-воздушных смесей (ТВС) [1-3]. Данные по их эволюции при техногенных авариях, связанных с крупномасштабными, импульсными выбросами СПГ в виде струй и разливов на грунт, ограничены [2-14], а анализ облаков ТВС достаточно сложен, поскольку необходимо измерять их флуктуирующие концентрации при температуре $T \ge 150 \, {
m K}$ с передачей данных на удаленный сервер. При этом сеть устройств для экспресс-сканирования углеводородов в атмосфере должна иметь временной отклик $\tau < 1$ с, функционировать при скорости газокапельных потоков до сотен метров в секунду, обладать устойчивостью к воздействию импульсов давления газов до 10⁵ Па и электромагнитного излучения промышленной частоты. Отметим, что величина τ практически не зависит от времени передачи данных на сервер и определяется временным откликом газоанализатора, необходимым для измерения объемной концентрации газовой смеси на уровне 90% от конечного значения после ее импульсного изменения.

Полупроводниковые, электрохимические и инфракрасно-оптические (ИК) газоанализаторы, отвечающие указанным требованиям, разработаны недостаточно [2–15]. Цель данной работы – разработка трехканального низкотемпературного ИК-газоанализатора углеводородов и создание их сети для мониторинга взрывопожароопасных облаков ТВС при $T \ge 150$ К в процессе выбросов СПГ в виде струй массой до 10^4 кг и разливов от 2×10^3 до 5×10^3 кг на бетон и воду.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Принципиальная схема запатентованного низкотемпературного трехканального ИК-газоанализатора паров углеводородов приведена на рис. 1 [8]. Устройство включает три одинаковых по конструкции параллельных канала I, II и III для анализа газовых смесей с отечественными промышленными ИК-сенсорами *1, 2 и 3* типа МІРЕХ-02-1, МІРЕХ-02-2 и МІРЕХ-02-4 с длиной волны излучения светодиодов $\lambda_1 = 3.31$, $\lambda_2 =$ = 3.4 и $\lambda_3 = 3.27$ мкм соответственно, при рабочей температуре $T \approx 260-330$ K [5]. В их корпусах имеются отверстия для входа и выхода конвективного газового потока.



Рис. 1. Принципиальная схема низкотемпературного трехканального ИК-газоанализатора: *1, 2 и 3* – сенсоры МІРЕХ-02-1, МІРЕХ-02-2 и МІРЕХ-02-4 соответственно, *4* – электронный блок, *5* – медный наполнитель с открытой пористостью ~94%, *6* – корпус, *7* – вентилятор, *8* – газовый насос, *9* – цилиндрическая электропечь, *10 и 11* – соответственно измерители внутренней и внешней температуры газа, *12* – разделительная пластина газового потока, *13* – аэрозольный фильтр; I, II и III – параллельные каналы анализа газовой смеси с сенсорами *1, 2 и 3* соответственно; фотографии: *14* – сенсор *1* с электронным блоком *4*; *15* – выброс из форсунок в атмосферу затопленных струй СПГ с образованием холодного углеродно-воздушного облака *16 и 17* высотой менее 10 м и шириной до 40 м, стелящегося над землей; фотография *16* выполнена с беспилотного летательного аппарата, а *17* – с помощью горизонтальной видеокамеры.

Электронный блок 4, содержащий усилители сигналов, платы питания и внешней коммутации, микроконтроллер, управляющий микропроцессор и интерфейс RS-485 с формирователем цифровых сигналов (на рис. 1 не показаны), предназначен для считывания данных с сенсоров 1-3, управления цилиндрической электропечью 9, побулителем расхода 8 газовой смеси и термопарами для анализа ее внутренней 10 и внешней 11 температуры. Электропечь 9 содержит пористый медный наполнитель 5 для эффективного нагревания газов. С целью их направления в сенсоры установлена разделительная диэлектрическая пластина 12. На входе в газоанализатор расположен фильтр 13 с металлической сеткой, изготовленный из стойкого к перепадам температуры волокнистого материала класса Н10 для защиты сенсоров от дисперсной фазы [8, 10]. В результате аэрозольные частицы с массовой концентрацией до 100 г/м³ не влияют на их характеристики. Источник питания электропечи 9 соединен обратной связью с анализатором показаний термопар и управляется микропроцессором для регулировки ее мощности и оптимального нагревания газовой смеси до 270–310 К, когда ее температура снаружи газоанализатора опускается ниже 260 К согласно данным термопары *11*. Вентилятор 7 предназначен для перемешивания и создания однородной по составу анализируемой газовой смеси. В сенсоры газ поступает за счет создания потока конвективной диффузии газовым насосом *8* с расходом $Q \le 2.5 \times 10^{-4}$ м³/с. Это обеспечивает его доставку к сенсорам за 0.2–0.3 с и величину $\tau < 1$ с, поскольку данные по оптоволоконной линии передаются на удаленный сервер сбора информации с интервалом 1–10 мс.

Сенсоры *1* и *3* настроены на целевой газ метан, а 2 – на пропан с различной чувствительностью к другим алканам. В каждом из них газовая смесь детектируются путем избирательного поглощения молекулами излучения заданной длины волны. При этом интенсивность монохроматическо-

образование тумана воды [10], что позволяло наблюдать перемещения холодных стелящихся облаков ТВС над местностью (рис. 1, фотографии 15–17).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Трехканальный ИК-газоанализатор был устойчив к воздействию магнитного поля с напряженностью и частотой до 200 А/м и 500 Гц и выдерживал избыточное давление во фронте ударной волны ~ 10^5 Па со скоростью воздуха до 300 м/с при $T \ge 150$ К.

Основной компонент СПГ — метан с примесью этана, пропана и бутана, составляющих основную объемную концентрацию в ШФЛУ [9]. Объемные значения их нижнего и верхнего концентрационных пределов распространения пламени (НКПР/ВКПР) составляют соответственно $C \approx (4.4/17.0, метан); (2.5/15.5, этан); (1.7/10.9, пропан) и (1.4/9.3, бутан) в об. % [1–3].$

На рис. 2 приведены данные калибровки ИКгазоанализаторов лля легких алканов и различных типов газифицированного стандартного СПГ с концентрацией ШФЛУ от 1 до 7 об. %. Из ее анализа следует, что первый сенсор позволяет детектировать метан в диапазоне от 0.5 до 100 об. % и значения его НКПР/ВКПР, а также величины НКПР для этана, пропана и бутана [1–3]. Сенсор З используется для анализа метана и СПГ, а также этана с концентрацией C < 10 об. % [1]. Его показания S в об. % при детектировании паров ШФЛУ меньше по сравнению с показаниями сенсора 1. При этом для метана значения S сенсоров 1 и 3 (кривые 1M и 3M) совпадают и отношение S/C = 1. Сенсор 2 характеризуется несущественной (кривая $2\dot{M}$, для нее S, об. % = 0.027C + 0.42) чувствительностью к метану при C = 4-60 об. % по сравнению с сенсорами 1 и 3 и применяется для детектирования НКПР алканов, а также для анализа возможных флуктуаций концентрации паров ШФЛУ при выбросах СПГ в атмосферу. Отметим, что анализ расчетов показаний сенсора 2 как сумма его отдельных показаний при регистрации метана, этана, пропана и бутана с известной концентрацией $C \le 2.5 \pm 0.1$ об. % показал, что такая аппроксимация удовлетворительно описывает экспериментальные результаты. Однако, данный аддитивный подход к расчетам показаний S сенсоров 1 и 3 при анализе смеси алканов и паров СПГ оказался не применимым.

Известно, что содержание метана и других горючих компонент СПГ не нормируется [9], поэтому для мониторинга его выбросов в атмосферу необходимо осуществлять калибровку ИК-газоанализаторов. Однако, необходимо отметить, что использование стендовой калибровки ИК-газоанализаторов справедливо для однородно пере-

го излучения, прошедшего через многокомпонентную ТВС, $I = I_0 \exp\left(-L\sum_i \Delta_i C_i\right)$, где I_0 и I – соответственно интенсивности излучения до и после ТВС, Вт/м²; Δ_i – спектральный коэффициент поглощения излучения *i*-компонентой ТВС (м²/моль) с ослаблением излучения I_i ; C_i – концентрация *i*-компоненты в ТВС (моль/м³); L – ее оптическая длина, м [4–9]. Их оптическая плотность может быть рассчитана на основании аддитивного закона, как $D = \lg(I_0/I) = \sum D_i$, где $D_i = = \lg(I_0/I_i)$ – оптическая плотность *i*-компоненты ТВС.

Калибровка ИК-газоанализаторов проводилась на газовом стенде путем создания заданного состава объемной концентрации алканов и СПГ с фильтрованным воздухом с их однородным перемешиванием в винтогофрированных трубах [6].

Лабораторные TBC на основе легких алканов и СПГ моделировались на газовом стенде при $T \ge$ ≥ 150 K [6, 8, 9]. Объемная концентрация метана, этана, пропана и бутана составляла $C \ge 99.95$ об. %. Концентрация метана в стандартном СПГ варьировалась от 93 до 99 об. %, а широкой фракции углеводородов (ШФЛУ: этан, пропан, бутан и другие алканы) от 1 до 7 об. % Величина C определялась из соотношения измеренных значений их объемных расходов и воздуха с периодическим хроматографическим анализом.

В полевых условиях крупномасштабные выбросы создавались распылением СПГ в виде струй и в процессе его разлива из наземных криогенных емкостей на стандартный бетон и воду с образованием холодных углеродно-воздушных облаков [6].

Струйные выбросы СПГ массой до 10^4 кг и длиной до 60 м создавались распылением из форсунок при числах Рейнольдса Re = $Ud\rho/\eta < 10^5$ с их аэродинамическим дроблением при числах Вебера We = $\rho(U - U_0)^2 d/\sigma < 10^4$ и парообразованием кипящих капель с формированием облаков TBC объемом до 10^6 м³ за время менее 30–40 с (рис. 1) [2–6, 10]. Здесь ρ – плотность воздуха, кг/м³; η – его динамическая вязкость, Па с; U_0 – скорость воздушного потока, м/с; σ = 15.5 × × 10^{-3} н/м – коэффициент поверхностного натяжения СПГ при T = 110 K; $d \approx (0.0001-0.04)$ м – диаметр капель и фрагментов СПГ; $U \le 60$ м/с – их скорость.

Эксперименты проводились при начальной температуре атмосферы $T \approx 280-290$ К с относительной влажностью 30-40% и скорости ветра менее 8 м/с. Сеть ИК-газоанализаторов была установлена на мачтах на высоте от 1 до 20 м. При выбросах СПГ вследствие резкого понижения температуры наблюдались конденсации паров и



Рис. 2. Показания *S* сенсоров *1*, *2* и *3* от величины объемной концентрации *C* метана, этана, пропана и бутана в смеси с воздухом: кривые *1M*, *1Э*, *1П* и *1Б* — метан, этан, пропан и бутан соответственно для сенсора *1*; прямая *2 М* — метан для сенсора *2*, ее уравнение *S*, об. % = 0.027*C* + 0.42 при *C* = 2–60 об. %; кривые *3M*, *3Э* и *3П* — метан, этан и пропан соответственно для сенсора *3*; прямые *1М* и *3M* совпадают и для них отношение *S*/*C* = 1 при *C* = 0.5–100 об. %.

мешенных компонент СПГ в атмосфере. Возможное возникновение локальных флуктуаций концентрации паров ШФЛУ, например, при мгновенном испарении СПГ или в результате импульсного разлива неполностью смешанного СПГ разной плотности в резервуарах хранения [9, 12, 14] контролируется сенсорами 1-3. При этом одновременные значительные отличия (>25%) их показаний позволяют сделать вывод о локальных флуктуациях концентрации паров ШФЛУ в процессе газификации выбросов СПГ в атмосферу. Их величина может быть оценена расчетным путем из данных калибровки сенсоров 1 и 3, а также сенсора 2, показания которого S можно рассчитывать как сумму его отдельных показаний при регистрации метана, этана, пропана и бутана.

На рис. 3 приведены зависимости измеренных значений *C* от времени *t* в процессе многоструйного выброса СПГ массой до 10^4 кг за время менее 25 с (кривая *I*), а также его разлива массой 3×10^3 кг за 12-15 с на бетон (кривые *2* и *3*) с крупномасштабным парообразованием в течении 120-140 с.

При импульсном разливе СПГ толщина растекающейся криогенной жидкости по поверхности бассейна — переменная величина. При контакте грунт "раскален" по отношению к жидкости. При этом ее кипение происходит в пленочном, переходном и пузырьковом режиме. Ее первоначальное кипение в пленочном режиме (эффект Лейденфроста) на малом расстоянии от границы жидкость—пар является нестационарным. Неустойчивость межфазной границы приводит к интенсификации теплообмена за счет развития конвективных течений, перемешивающих жид-



Рис. 3. Зависимости измеренных значений *C* от времени *t* в процессе выброса в атмосферу СПГ с концентрацией ШФЛУ ~7 об. % в виде струй массой $\approx 10^4$ кг (кривая *I*, ИК-газоанализатор на высоте 3 м в центре облака) и разлива до 3 × 10³ кг на стандартный бетон (кривые 2 и 3 – ИК-газоанализаторы на высоте 1 м и соответственно на расстоянии 15 и 40 м от центра бассейна); прямые 4 и 5 – нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени для СПГ с величиной *C* = 5 и 15 об. %; состав ШФЛУ СПГ: 4.8 этан, 1.5 пропан, 0.5 бутан и 0.2 об. % другие примеси.

кость, и к образованию динамического двухфазного слоя. В процессе импульсного разлива криогенной жидкости наблюдалось в полевых и лабораторных условиях ее диспергирование С образованием стохастических выбросов полидисперсных капель в широком диапазоне размеров, струй и жидких фрагментов. Турбулентные ветровые потоки и нестационарная конвекция атмосферы также влияли на кинетику газификации и распределение концентрации паров СПГ в облаке ТВС при контакте с грунтом и атмосферой. Это приводило к нестационарному временному процессу испарения и выброса паров углеводородов в атмосферу с их последующим рассеиванием. В результате при разливе СПГ и его газификации наблюдался существенный градиент концентрации смеси углеводородов по высоте и длине облака ТВС. На высоте ~9-10 м пары углеводородов практически не фиксировались. Зафиксированное нарушение монотонного снижения значений Соколо поверхности земли на высоте 1 м при *t* = 110–120 с (кривая 3) обусловлено флуктуациями концентрации паров СПГ в нестационарном и рассеивающемся облаке ТВС, стелющемся вдоль поверхности земли в направлении атмосферного ветра.

Показано, что при импульсных выбросах СПГ в атмосферу в облаках ТВС образуются флуктуирующие по объему и во времени локальные области смесей воздуха и углеводородов взрывопожароопасного состава. Скорость их становления и распада зависела от условий распыления и разлива СПГ, типа грунта, скорости ветра и температуры воздуха.

Получены данные о кинетике изменения их температуры от 280 до 150 К и концентрации от 0.5 до 30 об. % с передачей данных по оптоволоконной линии с интервалом 1-10 мс на удаленный до 4000 м сервер сбора информации. При этом установлено, что образуются локальные и достаточно однородные смеси метана и паров ШФЛУ в соответствии с их составом в СПГ с учетом разбавления воздухом. Развития областей ТВС с существенными импульсными выбросами концентрации паров ШФЛУ, флуктуирующей до значений их НКПР, не наблюдалось. Это согласуется с данными о преимущественном испарении метана из капель СПГ [6] и парообразовании отпарного газа в емкостях его хранения и перевозки [12, 14], а также качественно коррелируют с результатами "Falcon" [2, 3] и "Burro" [14] по истечению СПГ в атмосферу и на воду.

На рис. 4 приведены рассчитанные значения времени *t* полного испарения криогеных капель метана диаметром d = 0.1, 1, 3 и 5 мм (кривые 1, 2, 3 и 4 соотвественно) от температуры T = 150 - 290 К. При этом сплошные кривые – испарение капель в воздухе, а пунтирные – испарение капель в облаке чистого метана с давлением паров 10⁵ Па. Величина t рассчитывалась на основе модели конвекционного обмена энергией между седиментирующей криогенной каплей и окружающей парогазовой средой при числах Рейнольдса Re ≈ $\approx 1-3000$, температуре кипения метана 111.66 K, его теплоемкости 2.16 кДж/(кг К), теплоте парообразования 510 кДж/кг и плотности 426 кг/м³ [6, 15]. Отметим, что использование классической теории диффузионного испарения Максвелла-Ленгмюра для капли метана, неподвижной относительно парогазовой среды, некорректно, так как их температуры существенно различаются, а сами капли седиментируют [10].

Необходимо отметить, что рассчитанные значения времени испарения капель метана в воздухе и в парах 100 об. % метана отличались менее, чем на 30%. Соответственно, при образовании парогазового облака из смеси СПГ и воздуха в атмосфере время испарения капель метана по мере увеличения концентрации его пара несущественно изменялось в ходе проведенных экспериментов по созданию облаков ТВС на основе паров СПГ (рис. 3). В результате капли диаметром менее 5 мм практически полностью испарялись в проведенных экспериментах по распылению и разливу СПГ (рис. 3). Более крупные капли распадались на фрагменты за счет аэродинамического дробления при числах We > 10, и далее испарялись. При этом их небольшая часть выпадала в осадок при понижении температуры паровоздушной смеси до 150-200 К и испарялась при



Рис. 4. Рассчитанные значения времени *t* полного испарения криогенных капель метана диаметром d = 0.1, 1, 3 и 5 мм (кривые *1, 2, 3* и *4* соответственно) от температуры парогазового облака T = 150-290 К: сплошные кривые – испарение в воздухе, пунктирные – испарение в облаке паров чистого метана с давлением 10^5 Па.

контакте с относительно теплой поверхностью грунта [4, 6]. Укажем также, что при измерении времени частичного испарения t_0 аэрозольного потока умеренно монодисперсных капель метана с $d \approx 1.5 \pm 0.5$ мм было показано, что время уменьшения их диаметра в 2 раза составляло ~2–2.5 с при температуре окружающего воздуха 293 К. Это значение удовлетворительно согласуется с расчетным $t_0 \approx 1.9$ и 4 с для криогенных капель метана с первоначальным диаметром 1 и 2 мм соответственно при T = 293 К [6, 15]. Экспериментальная методика анализа капель метана описана в [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан трехканальный низкотемпературный ИК-газоанализатор облаков ТВС с временным откликом <1 с при $T \ge 150$ К. Их сеть испытана в процессе моделирования аварийных крупномасштабных выбросов СПГ в атмосферу для детектирования смесей углеводородов и воздуха. Показано, что при импульсных выбросах СПГ в атмосферу в виде затопленных струй и разливов на грунт в облаках ТВС возникают флуктуирующие по объему и во времени локальные области смесей воздуха и углеводородов взрывопожароопасного состава. При этом образуются локальные и достаточно однородные смеси метана и паров ШФЛУ в соответствии с их составом в СПГ с учетом разбавления воздухом. Длительность их существования зависела от объема и условий выбросов СПГ, а также от состояния атмосферы и грунта.

Созданные ИК-газоанализаторы могут использоваться для детектирования флуктуаций концентрации паров ШФЛУ до величин их НКПР при выбросах СПГ, в технологиях создания локальных газокапельных потоков алканов в крупномасштабных метановоздушных смесях и анализа этана, пропана и бутана при исследовании их взрывопожароопасных свойств, а также для решения экологических задач и мониторинга атмосферы в системах промышленной безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена по теме "Разработка физико-технических основ методов измерения параметров аэрозольных и парогазовых облаков, возникающих при крупномасштабных авариях на объектах ТЭК и создание экспериментальных образцов систем диагностики аэрозольных облаков" согласно приказу № 2748 от 28.10.2021.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Coronado C.J.R., Carvalho J.A., Andrade J.C. et al.* // J. Hazardous Materials. 2012. № 241–242. P. 32–54. https://doi.org/org/10.1016/jhazmat.2012.09.035
- ГОСТ Р 52136-2003 (МЭК 61779-1-98). Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические.
- Brown T.C., Cederwall R.T., Chan S.T. et al. Falcon Series Data Report. 1987 LNG Vapor Barrier Verification Field // Lawrence Livermore National Lab. 1990. P. 665.
- Горев В.А., Овсянников Д.Л. // Пожаровзрывобезопасность. Процессы горения, детонации и взрыва. 2019. Т. 28. № 1. С. 14. https://doi.org/10.18322/PVB.28.01.С.14–21

- Малогабаритный измерительный датчик взрывоопасных газов. Руководство по эксплуатации ES-AT.413347.002 РЭ. Версия 19.04.2017. ООО Оптосенс. СПб. 50 с.
- 6. Загнитько А.В., Зарецкий Н.П., Мацуков И.Д. и др. // Газовая промышленность. 2021. № 5. С. 82.
- 7. Заенитько А.В., Зарецкий Н.П., Каникевич А.В. и др. // Приборы и техника эксперимента. 2019. № 5. С. 153–155.
- 8. Загнитько А.В., Сальников С.Е.. Низкотемпературный инфракрасный анализатор выбросов паров сжиженного природного газа в атмосфере // Патент РФ № 203905. Бюл. № 12 от 26.04.2021.
- 9. ГОСТ Р 57431-2017. Газ природный сжиженный. Общие характеристики.
- Райст П. Аэрозоли, введение в теорию. М.: Мир, 2020. С. 1987.
- Загнитько А.В., Зарецкий Н.П., Мацуков И.Д. // Журн. физ. химии. 2020. Т. 94. № 9. С. 1328.
- 12. Середенко Е.С., Пахомов О.В., Баранов А.Ю. // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2020. Т. 20. № 4. С. 603.

https://doi.org/10.175862226-1494-2020-4-603-610

- 13. Газоанализаторы серии Сенсис. Москва. ООО Дельта-С. 2008.
- 14. Сафонов В.С. Анализ особенностей растекания и испарения СПГ на водной поверхности при аварийных нарушениях герметичности грузовых емкостей танкеров. Научно-технический сборник. Вести газовой науки. Повышение надежности и безопасности объектов газовой промышленности. М.: Газпром ВНИИГАЗ. 2018. № 2 (34). С. 177–190.
- Ruan Y., Chen L., Liu X. et al. // IOP Publishing Conference Series: Materials Science Engineering. 2017. № 278. 8 p. https://doi.org/10.1088/1757-899X/278/1/012130

188